Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

1О206
Сертифікація продукції

Зареєстровано в Реєстрі № DCS.0002060-25
Registered in the Register

Термін дії з 19 березня 2025 до 18 березня 2026
Valid from / valid until

Продукція *Product*: Труби «Alfaidro Nofire PP-RCT SDR 7.4 – S3.2» / «Alfaidro Nofire SDR 11 – S5» та фітинги для облаштування розподільчих ліній стаціонарних спринклерних водозаповнених установок пожежогасіння

3917
код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам *Complies with the requirements*: класифіковано згідно з пп. 7.3, 7.8, 7.10, 7.19 ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація» щодо групи горючості (горючий матеріал середньої займистості), температури займання (не менше 315°С), температури самозаймання (не менше 365°С), коефіцієнта димоутворення (з високою димоутворювальною здатністю (Д3)), робочого тиску труби «Alfaidro Nofire PP-RCT SDR 7.4 – S3.2» (2,427 МПа) та пробного тиску (5,028 МПа), робочого тиску труби «Alfaidro Nofire SDR 11 – S5» (1,535 МПа) та пробного тиску (3,228 МПа)

Виробник продукції *Manufacturer of the product*: Фірма "Plastica Alfa S.p.a." (Італія) адреса: 95041 Caltagirone (CT) Zona industriale C. Da S. Maria Poggiarelli, Italy

Сертифікат видано *Certificate issued*: Фірма "Plastica Alfa S.p.a." (Італія) адреса: 95041 Caltagirone (CT) Zona industriale C. Da S. Maria Poggiarelli, Italy

Додаткова інформація *Additional information*: Труби «Alfaidro Nofire PP-RCT SDR 7.4 – S3.2» / «Alfaidro Nofire SDR 11 – S5» та фітинги для облаштування розподільчих ліній стаціонарних спринклерних водозаповнених установок пожежогасіння, що виробляються серійно з 19.03.2025 до 18.03.2026. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності *Certificate issued by the conformity assessment body*: Державний центр сертифікації ДСНС України, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1 тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі *On the basis of*: Протоколи сертифікаційних випробувань від 23.01.2023 №№ 2/1-2023, 3/1-2023, 4/1-2023, 5/1-2023 НДЦ «Пожежна безпека» ІДУ НД ЦЗ (атестат акредитації від 16.01.2022 № 20278) та від 23.01.2023 № 125-2023 ВЛ «ЦСТМ» ТОВ «Центрсепротепломережа» (атестат акредитації від 21.07.2021 №201064). Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 18.03.2025 № 11850с3, Рішення від 19.03.2025 № 11850с3 Державного центру сертифікації ДСНС України

Олександр ГРУШОВІНЧУК

№ 302144

М.П. Ідентифікаційний код 14319662

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

ТОВ «Укрспецполіграфія».